

仕様書等に対する質問・回答書

令和7年7月25日

回 答 者 川崎町総務課 財政係

工 事 名 令和7年度施行 釜房環境浄化センター電気設備更新（第1期）工事

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	本特記仕様書を確認しますと、将来新設予定の「用水消毒設備コントロールセンタ」に実装予定の負荷について本工事完了後から用水消毒設備コントロールセンタ新設までの期間は既設のコントロールセンタから運用を継続する思想と考えます。その際に、「1号計装用空気圧縮機」および「2号計装用空気圧縮機」についての記載が見当たりませんでした。が、上記負荷は既設の汚泥処理コントロールセンタから電源を送っている「汚泥処理計器用空気圧縮機」のことという認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

回答者：川崎町総務課 財政係